

**UWAGA:
ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI**

Łódzki Zakład Usług Komunalnych informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem pn. **DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO I KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM W ŁODZI PRZY UL. JARACZA 32** (nr postęp. 7 /2017; Ogłoszenie w BZP nr 551396-N-2017 z dnia 2017-07-14 r. i otrzymaniem w dniu 21.07.2017 r. pytań o treści jn.:

„Proszę o odpowiedź, czy zakup gazomierzy G10, G4 i rejestrator szczytów godzinowych leży po stronie Inwestora czy wykonawcy. Jak również, czy należy zakupić filtroomulnik, bo nie jest ujęty w kosztorysie”.

ustala się, co następuje:

1. Zakup gazomierzy G10, G4 i rejestratora szczytów godzinowych leży po stronie Inwestora.
2. Projektant przewidział montaż wartownika pełniącego funkcje zwrotnicy hydraulicznej, separatora powietrza i gazu, jak również odmulnika - nakłady ujęto w poz. 3 kosztorysu, jednocześnie zrezygnował z montażu filtroomulnika.

Niniejsze zapytanie nie ma wpływu na zmianę terminu składania ofert, zaś odpowiedź Zamawiającego jest treścią wiążącą.

24.07.2017 r.