

UWAGA: ZAPYTANIA nr 2 DO SPECYFIKACJI z dnia 01.04.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), Zamawiający - Łódzki Zakład Usług Komunalnych – przekazuje zapytania z dnia 01.04.2019 r. dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela kolejnych wyjaśnień dotyczących postępowania pn. „**WYKONANIE, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36 (nr postępow.: 3/2019)**”, o treści jn.:

PYTANIA:

1. Proszę o wyjaśnienie kwestii profilu stolarki okiennej, będącej w zakresie postępowania nr 3/2019:
W opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) w tabelce widnieje informacja, że wymagany współczynnik przenikania ciepła dla okien wynosi 1,1 W/m²K, natomiast ma zostać zastosowany pakiet szybowy min. 4/18/4/18/4. Według posiadanej przeze mnie wiedzy technicznej, współczynnik 1,1 W/m²K jest osiągalny dla okien drewnianych o profilu 78 mm, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 jest natomiast stosowany dla profilu okien 92 mm. Proszę o wyjaśnienie, jaki ma być zastosowany profil okien, współczynnik przenikania ciepła i odpowiedni do nich pakiet szybowy.
2. W skład zamówienia nie wchodzi obróbka murarska/tynkarska wewnętrzna i zewnętrzna po zamontowaniu okna wraz z parapetami zewnętrznymi. Natomiast parapety wewnętrzne są do wymiany ?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zamawiający nie określa wymiarów, w tym grubości profilu okna (skrzydła, ościeżnicy) dobór właściwego i spełniającego parametry techniczne profilu pozostawiając Wykonawcy.
Załączona dokumentacja projektowa określa współczynnik U i rodzaj pakietu szybowego dla poszczególnych okien (patrz rys. 4) obowiązującego opracowania projektowego.
Zaproponowane okna winny co najmniej odpowiadać co do parametrów technicznych oszklenia i współczynnika U podanym w projekcie i specyfikacji.
2. Zgodnie z informacją zamieszczoną w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.br. parapety zewnętrzne i wewnętrzne nie wchodzą w zakres zamówienia (patrz odpowiedź Zamawiającego z dn. 28.03. pkt 7 i 8)

UWAGA:

Niniejsze pytanie nie ma wpływu na zmianę terminu składania ofert, który pozostaje bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego stanowi treść wiążącą, zaś niniejsze doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia zostanie uwzględnione w umowie.

Informacja zostaje przekazana do wiadomości potencjalnym wykonawcom oraz zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego.

01.04.2019 r.